

Tutkimustodistus

Projekti: 89102821/10

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kuopion yksikköYrittäjätie 24
70150 KUOPIO

Tutkimuksen nimi: SKVSY, Työ nro D 4912 2009/1040

Näytteenottopvm:

Näytteenottopiste:

Näyte saapui: 23.1.2009

Näytteenottaja:

Analysointi aloitettu: 23.1.2009

Talousvesi

Määrittäminen	09TT00154	Yksikkö	Menetelmä
Polyaromaattiset hiilivedyt yht.	ei tod.	µg/l	RA4026*

* Finas akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Ramboll Analytics OyAnri Aallonen
FM, kemisti, 020 755 7930

Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.

Menetelmien kuvaukset

PAH

Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset PAH-yhdisteet kiinteäfaasiuuton jälkeen kaasukromatografisesti käyttäen MS-detektoria. Mittausepävarmuus oli PAH-yhdisteille 30 %.

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.